

- 33 DAKBEDEKKINGEN
- 33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
- 33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOF SCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
Los gelegd.
- patroon: halfsteens.
1. XPS-SCHUIM DAKPLAAT
Type: ROOFMATE SL-A.
Materiaal: geëxtrudeerd polystyreen.
Vlakke plaat.
Dikte (mm): 30/40/50/60/80/100/120/140/160.
Breedte (mm): 600.
Lengte (mm): 1250.
Kanten: sponning.
Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.
Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1.
Drukvastheid (N/mm²): 0,300.
- .01 PLAT DAK
()
De isolatie volgens omgekeerd dak-principe t.p.v.
.....
- 33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
- 33.38.23-a BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND
Laagdikte van de ballastlaag moet berekend zijn
conform NEN 6701-01.
Minimale laagdikte (mm):
1. GRIND
Korrelgradatie (mm): 16/32.
Gewassen, gezeefd en afgerond.